

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети деревень СП "Деревня Сени", Дзержинский р-н, за 2022г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляе-мость перманганатная	жесткость
ед. изм.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	оЖ
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
08.04.22.	д. Озерна, д.8	2,7	1/н	0	4,00	0,37	4,9	<0,1	0,0058	0,25	0,92	4,4
	д. Озерна, д.22	2,7	0	0	1,61	0,13	5,3	<0,1	0,0042	0,25	0,92	4,3
27.05.22.	д. Дурнево, ул.Родниковая,4	3,8	1/н	0	7,1	3,33	2,1	0,89	0,032	1,,53	1,6	5,0
	д. Дурнево, ул.Родниковая,8	4,3	1/н	0	12,4	2,99	2	0,77	0,012	1,35	1,5	4,9
17.06.2022	д. Лужное, д.24	1,5	2	2	3,7	0,9	11	0,16	0,015	0,20	0,91	3,1
27.05.22.	д. Сени, д. 24	2,1	1/н	0	7,5	2,07	10	0,32	<0,003	0,69	1,0	5,4
08.04.22.	д. Давыдово, д.4	1,4	1/н	0	6,5	0,78	3,8	0,33	<0,003	0,32	0,6	5,1
17.06.22	д. Куприяново д. 3	6,8	1	1	1,64	1,05	4,2	0,22	0,013	0,26	1,04	4,6

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

Ю.А.Сорокина



Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети деревень СП "Деревня Сени" Дзержинского района за 2023 г.

дата отбора	точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	железо общее	хлорид-ион	аммиак (по азоту)	нитрит-ион	нитрат-ион	окисляемость перманганатн.	жесткость
ед.измер.		градус цветности	балл	балл	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	°Ж
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
26.10.23.	д. Озерна, д.22	3,6	0	0	3,8	0,82	7,8	<0,1	0,012	0,15	0,86	5,0
13.04.23	д. Давыдово д. 2	1,4	1	1	2,9	1,37	3,9	0,24	0,040	1,6	1,1	4,8
26.10.23.	д. Давыдово д. 2	2,8	0	0	3,2	1,9						
13.04.23	д. Куприяново д. 3	7,3	1	1	1,6	1,15	3,9	0,19	0,014	0,20	1,0	4,6
26.10.23.	д. Куприяново д. 3	4,9	2	2	6,5	2,2						
26.10.23.	д. Дурнево, ул.Родниковая,4	4,1	1/н	0	6,8	2,87	2,2	0,87	0,031	1,49	1,6	5,1
	д. Дурнево, ул.Родниковая,8	4,4	1/н	0	8,1	2,46	2	0,81	0,011	1,37	1,5	4,9
26.10.23.	д. Лужное, д.24	<1	2	2	4,6	1,0	12	0,14	0,017	0,23	0,94	2,5
13.04.23	д. Сени д. 13	2,6	2	2	1,09	0,51	10,8	<0,1	0,021	0,13	1,1	5,1
26.10.23.	д. Сени д. 13	1,9	2	2	3,9	1,0						

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

Ю.А. Сорокина

